

ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce

VARIANT plus, spol. s r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, CZECH REPUBLIC
IČO: 46967168, DIČ CZ-46967168

Druh výrobku

Požární detektor

Typ výrobku

FDR-26-S

Země původu

Čína

Použití výrobku

Výrobek je určen jako doplňková detekce pro elektronické zabezpečovací systémy

Nařízení vlády

Uvedený výrobek je ve shodě se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES dle níže uvedených norem.

Uvedený výrobek splňuje podmínky těchto norem

Dle autorizované osoby

Na základě níže uvedených zkušebních protokolů odpovídá výrobek těmto normám

EN54-7:2005/A1:2002

EN54-7:2000/A2:2006

Pouze v případě, že je detektor připojený do smyčky ústředny, která umožňuje nezaměnitelné dohledání detektoru, který vyvolal poplach.

Zkušební protokol

2531 – CPR – 232.1437

Vydala akreditovaná zkušební laboratoř

DBI certification A/S, 2650 Hvidovre

Prohlášení o shodě bylo vydáno v TŘEBÍČI dne 1.10. 2014

